

Déclaration de conformité du fournisseur

Supplier Compliance statement

N° 2021190321SA-1, conformément à l'ISO/CEI 17050-1

N° 2021190321SA-1, in accordance with ISO/CEI 17050-1

SICAME S.A.S.
Avenue Basile Lachaud,
19230 POMPADOUR

Objet de la déclaration : Les produits identifiés « MF20/... » ; « ML20/... »* sont conformes suivant :

Statement aim: *The products identified as « MF20/... » ; « ML20/... »* comply with:*

N° du document <i>Document number</i>	Titre <i>Title</i>	Edition/date de publication <i>Edition/publication date</i>
<i>NF EN 61238-1</i>	<p>Raccords sertis et à serrage mécanique pour câbles d'énergie de tensions assignées inférieures ou égales à 30 kV ($U_m = 36$ kV) –</p> <p>Partie 1: Méthodes et prescriptions d'essais</p> <p>Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV ($U_m = 36$ kV) –</p> <p>Part 1: Test methods and requirements</p>	<i>December 2013</i>

* La référence du produit peut être suivie des suffixes suivant : 1, 2, 3, 3D, 4, 5, 3.5, 3.5D, 3D1, 3DS

* *The product reference might be followed by suffix: 1, 2, 3, 3D, 4, 5, 3.5, 3.5D, 3D1, 3DS*

Informations supplémentaires : Le Dossier de Crédibilité N° DCS MF20 /... & ML20 /... présente les essais sur le produit considéré ou autre produit de la même famille avec le niveau de criticité requis et atteste de la conformité du produit considéré.


Les connecteurs/cosses considérés sont de classe A.

Additional information: *The credibility report N° DCS MF20 /... & ML20 /... presents tests on the considered product or other product from the same range with the required criticality level and demonstrates the compliance of the considered product.*

The considered connectors/lugs are rated class A.

Fait à Pompadour, France, le 19/03/2021,
Established in Pompadour, France, the 19/03/2021,

Stéphane AREIAS
Segment manager UG MV

SA 



Deklaracja zgodności dostawcy

Nr 2021190321SA-1, zgodnie z ISO/IEC 17050-1

SICAME S.A.S.
Avenue Basile Lachaud,
19230 POMPADOUR

Przedmiot deklaracji: Produkty oznaczone jako «MF20/...» ; «ML20/...»* są zgodne z:

Numer dokumentu	Nazwa	Data edycji/publikacji
NF EN 61238-1	Zaciskane i śrubowe złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV ($U_m = 42$ kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania	grudzień 2013

*Symbol produktu może być zakończony znakami: 1, 2, 3, 3D, 4, 5, 3.5, 3.5D, 3D1, 3DS.

Dodatkowe informacje: Raport nr DCS MF20 / ... i ML20 / ... przedstawia badania przedmiotowego produktu lub innego produktu z tego samego zakresu i wykazuje zgodność przedmiotowego produktu, z zastosowaniem wymaganego poziomu krytyczności.
Przedmiotowe złączki/końcówki są klasy A.

Utworzono w Pompadour, Francja, 19/03/2021

S.AREIAS
Menedżer Produktów Kablowych SN
/podpis nieczytelny/