

## Deklaracja zgodności

Nr 23010360IZ, zgodnie z ISO/IEC 17050-1

SICAME S.A.S.  
Avenue Basile Lachaud,  
19230 ARNAC-POMPADOUR

**Przedmiot deklaracji:** Produkt oznaczony jako « MJPT 50 » jest zgodny z :

Numer dokumentu	Nazwa	Data edycji/publikacji
EN 50483-4:2009	Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczanego do niskonapięciowych przewodów samonośnych – Część 4: Złączki kablowe, Ocenione jako klasa 1 i klasa A	styczeń 2009

**Dodatkowe informacje:**

Raport nr DCS025SICP14 i raport z badań nr 14120090 przedstawiają badania przedmiotowego produktu lub innego produktu z tego samego zakresu i wykazują zgodność przedmiotowego produktu z wymaganiami, z minimalną temperaturą montażu -25°C, z zastosowaniem wymaganego poziomu krytyczności.

Utworzono w Pompadour, Francja, 19/01/2023,



**IVAN ZHURAVLOV**

SBU Distribution – Menedżer produktu – Osprzęt do linii nN

+33 (0)6 09 16 55 16 / 5 55 73 63 12  
SICAME – 1 AVENUE BASILE LACHAUD  
19230 ARNAC POMPADOUR - France  
sicamegroup.com

