

Deklaracja zgodności

Nr 23010500IZ, zgodnie z ISO/IEC 17050-1

SICAME S.A.S.
Avenue Basile Lachaud,
19230 ARNAC-POMPADOUR

Przedmiot deklaracji: Produkt oznaczony jako « **TT4D 83 F5A** »* jest zgodny z :

* Symbol produktu może być zakończony znakiem; X, C i GP.

Numer dokumentu	Nazwa	Data edycji/publikacji
EN 50483-4	Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonych do niskonapięciowych przewodów samonośnych – Część 4: Złączki kablowe, Ocenione jako klasa 1 i 2 i klasa A	styczeń 2009
NF C33-020	Przewody izolowane i osprzęt do systemów zasilania – Zaciski odgałęźne przebijające izolację do linii napowietrznych głównych i odgałęźnych z wiązki połączonych przewodów o napięciu znamionowym 0,6/1kV	wrzesień 2013

Dodatkowe informacje:

Raport nr DCS021SP51 przedstawia badania przedmiotowego produktu lub innego produktu z tego samego zakresu i wykazuje zgodność przedmiotowego produktu z wymaganiami, z minimalną temperaturą montażu -25°C, z zastosowaniem wymaganego poziomu krytyczności.

Przedmiotowe zaciski są ocenione jako klasa A dla przekrojów 16-95 mm²/4x(6-35Al/25Cu), klasa 1 dla przekrojów 25-95 mm²/4x(6-35Al/25Cu) mm² i klasa 2 dla przekrojów 16 mm²/4x(6-35) mm².

Utworzono w Pompadour, Francja, 20/01/2023,



IVAN ZHURAVLOV

SBU Distribution – Menedżer produktu – Osprzęt do linii nN

+33 (0)6 09 16 55 16 / 5 55 73 63 12
SICAME – 1 AVENUE BASILE LACHAUD
19230 ARNAC POMPADOUR - France
sicamegroup.com