

Deklaracja zgodności

Nr 23060180IZ-1, zgodnie z ISO/IEC 17050-1

SICAME S.A.S.
Avenue Basile Lachaud,
19230 ARNAC-POMPADOUR

Przedmiot deklaracji: Produkt oznaczony jako « NTD 351 *F*A » jest zgodny z :

* Symbol produktu może być zakończony znakiem; A, E, X, J, T, M, GP i P.

Numer dokumentu	Nazwa	Data edycji/publikacji
EN 50483-4	Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczanego do niskonapięciowych przewodów samonośnych – Część 4: Złączki kablowe, Ocenione jako klasa A	styczeń 2009
NF C33-020	Przewody izolowane i osprzęt do systemów zasilania – Zaciski odgałęźne przebijające izolację do linii napowietrznych głównych i odgałęźnych z wiązki połączonych przewodów o napięciu znamionowym 0,6/1kV	wrzesień 2013

Dodatkowe informacje:

Raport nr DCS069SP106 przedstawia badania przedmiotowego produktu lub innego produktu z tego samego zakresu i wykazuje zgodność przedmiotowego produktu z wymaganiami klasy A, z minimalną temperaturą montażu -25°C, z zastosowaniem wymaganego poziomu krytyczności.

Utworzono w Pompadour, Francja, 27/07/2023,



IVAN ZHURAVLOV

SBU Distribution – Menedżer produktu – Osprzęt do linii nN

+33 (0)6 09 16 55 16 / 5 55 73 63 12
SICAME – 1 AVENUE BASILE LACHAUD
19230 ARNAC POMPADOUR - France
sicamegroup.com

