

Déclaration de conformité du fournisseur

Supplier compliance statement

N° 20232803-2BB, conformément à l'ISO/CEI 17050-1

N° 20232803-2BB, in accordance with ISO/CEI 17050-1

Objet : Les produits identifiés « PLDT 2 »/« PLDT 3 »/« PLDT 4 »/« PLDT 5 » dont les références peuvent être suivies des suffixes « C », « F » ou « J » en fonction de la taille de la gorge de l'isolateur, sont conformes suivant :

Statement aim: products identified as "PLDT 2", "PLDT 3", "PLDT 4" / "PLDT 5" which reference can be followed by the suffix "C", "F" or "J" depending on the size of the insulator's groove, comply with:

| N° du document <i>Document number</i> | Titre <i>Title</i> | Edition/date de publication <i>Edition/publication date</i> |
|--|---|--|
| NF EN 50397-2 | Covered conductors for overhead lines and the related accessories for rated voltages above 1kV AC and not exceeding 36kV AC. Accessories for covered conductors. Test and acceptance criteria | March 2010 |

Informations supplémentaires : Les produits peuvent être installés à -40°C. Les dossiers de crédibilité n°DC089-3-B (PLDT2) et n°DC089-4-B (PLDT3) présentent les essais sur la gamme de produits considérés ou autre produit de la même famille avec le niveau de criticité requis et attestent de la conformité de la gamme de produits considérée. Explication avec des versions des produits.

Additional information : the products can be installed down to -40°C. the credibility reports n°DC089-3-B (PLDT2) and n°DC089-4-B (PLDT3) present tests on the considered product range or other product from the same range with the required criticality level and demonstrate the compliance of the considered product range. Explanation of the versions of products

| Reference | PLDT 2 | PLDT 3 | PLDT 4 | PLDT 5 |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| ∅ cable / <i>conductor ∅</i> <i>(mm)</i> | 9,9-15,2 | 15,3-18,9 | 19-23,4 | 23,5-29 |
| Code couleur / <i>Color code</i> | Vert/ <i>green</i> | Bleu/ <i>Blue</i> | Jaune/ <i>yellow</i> | Rouge/ <i>red</i> |

Blaise BEAUGER

Medium voltage product manager



W Pompadour, 28 stycznia 2023

Deklaracja zgodności dostawcy

Nr 20232803-2BB, zgodnie z ISO/IEC 17050-1

Przedmiot deklaracji: Produkty oznaczone jako «PLDT 2»/«PLDT 3»/«PLDT 4»/«PLDT 5» są zgodne z:

| Numer dokumentu | Nazwa | Data edycji/publikacji |
|-----------------|--|------------------------|
| NF EN 50397-2 | Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemiennie wyższe od 1 kV i nieprzekraczające 36 kV. Część 2: Osprzęt do przewodów w osłonie. Badania i kryteria oceny | marzec 2010 |

Dodatkowe informacje: produkt może być instalowany w temperaturze do -40°C. Raport nr DC089-3-B (PLDT 2) i nr DC089-4-B (PLDT 3) przedstawiają badania przedmiotowych produktów zakresu lub innego produktu z tego samego zakresu i wykazuje zgodność przedmiotowych produktów zakresu, z zastosowaniem wymaganego poziomu krytyczności. Objasnienie wersji produktów:

| Symbol | PLDT 2 | PLDT 3 | PLDT 4 | PLDT 5 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Przewód Ø (mm) | 9,9-15,2 | 15,3-18,9 | 19,0-23,4 | 23,5-29,0 |
| Kolor kodu | Zielony | Niebieski | Żółty | Czerwony |

Blaise BEAUGER
Menedżer Produktów Średniego Napięcia
/podpis nieczytelny/