

Deklaracja zgodności nr 02082018

1. Adres:	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 47-400 Racibórz
2. Nazwa wyrobu	Wnętrzowa prefabrykowana głowica kablowa termokurczliwa.
3. Identyfikacja wyrobu	24MONOI1.240
4. Przeznaczenie wyrobu	Służy do zakończenia i podłączania do urządzeń SN 1-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych i żyły powrotnej z drutów Cu na napięcia 12/20kV (24kV U_{max}) w zakresie przekrojów 70-240mm ² , za pomocą końcówek śrubowych lub prasowanych.
5. Normy 5.1 Dokumenty potwierdzające	PN-HD 629.1 S2; PN-HD 620 S2; PN-HD61238-1 ISO9001; ISO 14001; OHRIS 2010 TEST REPORT RWE Eurotest nr TR 14_239 z 13.02.2014
6. Data	02.08.2018
7. Podpis	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. mgr inż. Paweł Kielkowski Dyrektor Członek Zarządu
Deklarujemy, że wyroby z pkt. 3 nadają się do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do kabli na napięcia do 12/20kV napięcia znamionowego (24kV U_{max}) o przekrojach jak wyżej z żyłą powrotną do 50mm² (większe za zapytaniem), zastosowanie i montaż musi być zgodne z kartą wyrobu oraz instrukcją montażu. Produkt jest zgodny w produkcji z normami wymienionymi powyżej w zakresie jego zastosowania	

(deklaracja zgodna z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17050)

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. · 47-400 Racibórz, ul. Wiejska 18

KRS 0000165887 · REGON 278079026 · PL 6391823877

Tel.: + 48 32 4182349 · Fax: + 48 32 4182248 · <http://www.gph.pl> · e-mail: info@gph.pl

konto bankowe: 43 1050 1328 1000 0022 7260 1580