

## Deklaracja zgodności nr 03082018

1. Adres:	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 47-400 Racibórz
2. Nazwa wyrobu	Napowietrzna prefabrykowana głowica kablowa termokurczliwa.
3. Identyfikacja wyrobu	<b>24MONOE1.240</b>
4. Przeznaczenie wyrobu	Służy do zakończenia i podłączania do urządzeń SN 1-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych i żyły powrotnej z drutów Cu na napięcia 12/20kV (24kV $U_{max}$ ) w zakresie przekrojów 70-240mm <sup>2</sup> , za pomocą końcówek śrubowych lub prasowanych.
5. Normy	PN-HD 629.1 S2; PN-HD 620 S2; PN-HD61238-1
5.1 Dokumenty potwierdzające	ISO9001; ISO 14001; OHRIS 2010 TEST REPORT ELAB nr TE 1131302 z 26.11.2014
6. Data	02.08.2018
7. Podpis	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. <b>mgr inż. Paweł Kielkowski</b> Dyrektor / Członek Zarządu 

Deklarujemy, że wyroby z pkt. 3 nadają się do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do kabli na napięcia do 12/20kV napięcia znamionowego (24kV  $U_{max}$ ) o przekrojach jak wyżej z żyłą powrotną do 50mm<sup>2</sup> (większe za zapytaniem), zastosowanie i montaż musi być zgodne z kartą wyrobu oraz instrukcją montażu. Produkt jest zgodny w produkcji z normami wymienionymi powyżej w zakresie jego zastosowania

(deklaracja zgodna z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17050)