

Deklaracja zgodności
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1)

1. Nr 39/25

2. Nazwa wystawcy: Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.

Adres wystawcy: ul. Wał Miedzeszyński 606, 03-994 Warszawa

3. Przedmiot deklaracji:

Termokurczliwe kaptury uszczelniające typu **EC** zastosowane w rozwiązaniach zabezpieczenia rur osłonowych przed wnikaniem wody **spełniają parametry określone w karcie katalogowej.**

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej spełnia następujące parametry:

Typ	D1 mm		D2 mm		L1 mm	L2 mm	Nr kat.
	maks.	min.	maks.	min.			
EC	50	70	19	29	55	30	427069
	75	80	22	34	55	40	427051
	90	98	25	39	55	35	427048
	110	118	25	54	55	35	427047
	125	133	35	65	55	35	427049
	140	148	35	84	55	35	427046
	160	168	42	95	60	40	427050

Dobór EC z uwzględnieniem przekrojów kabli 4-żyłowych i średnicy zewnętrznej rur osłonowych.

Średnica zewn. rury osłonowej mm	Przekrój kabla (uwzględniono typy kabli: YAKY, YAKXS, NAYY, NAY2Y) mm ²								
	16-35	50	70	95	120	150	185	240	300
32	EC 50								
50	EC 50	EC 90	EC 90	EC 110	EC 110	EC 110	EC 125		
75	EC 75	EC 90	EC 90	EC 110	EC 110	EC 110	EC 125		
110				EC 110	EC 110	EC 110	EC 125	EC 125	EC 125
160								EC 160	EC 160

5. Informacje dodatkowe

Warszawa, 12.02.2025

(Miejsce i data wystawienia)

Sławomir Kwaśnik – Dyrektor Techniczny

(Nazwisko, funkcja)

BEHR BIRCHER CELLPACK
BBC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 606
03-994 Warszawa
NIP: 5213396585, REGON: 140608612



(Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)