

## TT015M Elektroizolacyjny pomost wewnętrzny do 45 kV AC

## ZDJĘCIA



Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą UNE 204001:1999.

Klasa: 5  
Wymiary: (510x510) mm  
Wysokość: 310 mm  
Masa: 3,5 kg

## OPIS

Pomost wykonany całkowicie z materiału izolacyjnego z antypoślizgowym blatem. Izolacyjne stopki pomostu są nachylone w celu ochrony platformy przed kontaktem z pionową ścianą. Stopki pomostu wyposażone w antypoślizgowe podkładki.

## ZASTOSOWANIE

Pomost przeznaczony jest do prac pod napięciem przemiennym do 45 000 V przy elektroenergetycznych urządzeniach wewnętrznych. Pomost stosowany w celu zapewnienia izolacji elektrycznej użytkownika od podłoża w czasie wykonywania czynności konserwacyjnych pod napięciem.

## PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Pomost należy przechowywać i transportować w sposób chroniący go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pomost przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Pomost (zarówno blat jak i stopki oraz podkładki) powinny być czyszczone po każdorazowym użyciu. Do czyszczenia stosować suchą szmatkę. Przy silnym zabrudzeniu, pomost czyścić szmatką zwilżoną preparatem ASOREL i dokładnie osuszyć.

## SPRAWDZENIE

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin pomostu. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach i badaniu wytrzymałości elektrycznej przeprowadzać raz na rok.

**TT015M Elektroizolacyjny pomost wewnętrzny do 45 kV AC**

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych uszkodzeń pomostu,
- o stanu powierzchni antypoślizgowych blatu,
- o stanu powierzchni antypoślizgowych podkładek,
- o czytelność i kompletność oznakowania pomostu.

Pomost uszkodzony, silnie zużyty (pęknięcia, uszkodzenia powierzchni antypoślizgowych) lub zabrudzony nie może być użyty w pracach pod napięciem. W przypadku zawiłgocenia, pomost należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

**UWAGA!**

W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, pomost powinien zostać poddany ponownemu badaniu wytrzymałości elektrycznej lub wycofany z użytkowania w pracach pod napięciem.

**CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ**

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	<b>SPRAWDZENIE</b>	<b>KONTROLA OKRESOWA</b>
Przez kogo	Kierujący zespołem	Laboratorium
Kiedy	Przed każdorazowym użyciem	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (ogłędziny)	Wzrokowo (ogłędziny) i badanie wytrzymałości elektrycznej

\*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej

**TT015M Insulating stool for indoor use, up to 45 kV AC****PHOTOS**

Product compliant with the requirements of UNE 204001:1999 standard.

Class: 5  
Dimensions: (510x510) mm  
Height: 310 mm  
Weight: 3,5 kg

Due to continuous product development, product appearance may differ slightly from that shown in the photos.

**CHARACTERISTICS**

Stool made entirely of insulating material with non-slip tabletop. The insulating feet of the stool are inclined to protect the platform from contact with the vertical wall. The feet of the stool are equipped with non-slip pads.

**APPLICATION**

The stool is designed for work live work up to 45,000 V AC with electric power indoor devices. A stool is used to ensure the user's electrical isolation from the ground during maintenance operations in live work.

**STORAGE AND MAINTENANCE**

The stool shall be stored and transported in such a way that it is protected from mechanical damage. Store the stool in dry rooms away from heat sources, in a chemically non-aggressive atmosphere. Protect from sunlight.

The stool (both the tabletop and the feet and pads) should be cleaned after each use. Use a dry cloth to clean. In case of heavy soiling, clean the stool with a cloth dampened with ASOREL and dry thoroughly.

**EXAMINATION**

A visual inspection of the stool must be carried out before each work begins. A periodic inspection, including a visual inspection and an electrical strength test, shall be carried out once a year.

Visual inspection includes checking:

no visible defects of the stool,  
condition of anti-slip surface of tabletop,

**TT015M Insulating stool for indoor use, up to 45 kV AC**

- condition of the anti-slip surface of pads,
- legibility and completeness of the stool marking.

A damaged, heavily worn (cracks, damage to non-slip surfaces) or soiled stool must not be used for live work. In case of moisture, the stool should be thoroughly dried before use.

**CAUTION!**

In case of doubt, after the visual inspection, the tool should be re-tested for electric strength or withdrawn from use in live work.

**FREQUENCY TESTS**

For check and periodic inspection to be carried out in according to table.

	<b>CHECK</b>	<b>PERIODIC INSPECITON</b>
Who	Manager of team	Laboratory
When	Before each use	Once a year
How	Visually (visual inspection)	Visual (visual inspection) and electrical test.

*\*Unless instructions say otherwise*