



Instytut
Energetyki

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. Produkt:

M20 Odmiana: „A”, „B”, „A+B”	Przegroda izolacyjna do rozdzielni s.n. na napięcie znamionowe	15 kV
	Przegroda izolacyjna do rozdzielni s.n. regulowana na napięcie znamionowe	
	Przegroda izolacyjna do rozdzielni s.n. na napięcie znamionowe	20 kV
	Przegroda izolacyjna do rozdzielni s.n. regulowana na napięcie znamionowe	

2. Producent:


INSTYTUT ENERGETYKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 16

3. Deklaracja wydana przez producenta na jego odpowiedzialność.

4. Przedmiot deklaracji:

Przegroda izolacyjna do rozdzielni s.n. służy do ochrony przed przypadkowym kontaktem z elementami pod napięciem podczas prac w celce odłącznika. Przegroda wsuwana jest po szynach zamontowanych w celce odłącznika pomiędzy otwarte styki odłącznika i w ten sposób ogranicza dostęp do elementów pod napięciem.

Przegroda izolacyjna wykonana z materiału gat. EPGC 201 wg PN-EN 60893.



5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji UE jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

6. Odwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych, które zastosowano:

Dz.U. 2016.0.2047 | Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

7. Informacje dodatkowe:

8. Podpisano w imieniu:

INSTYTUT ENERGETYKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

INSTYTUT ENERGETYKI
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

DYREKTOR

(imię i nazwisko, stanowisko)

Białystok, 25.03.2025
(miejsce i data wystawienia)